

**ООО «ИНТОИС»**

# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ «ИНТОИС»**

### **СЕРИЯ – 1**

**ИНТОИС-103  
ИНТОИС-104  
ИНТОИС-105  
ИНТОИС-106  
ИНТОИС-107  
ИНТОИС-109  
ИНТОИС-112  
ИНТОИС-115  
ИНТОИС-118  
ИНТОИС-124  
ИНТОИС-127  
ИНТОИС-136  
ИНТОИС-145  
ИНТОИС-154**

**ТУ 3468-001-70103049-2004**

**МОСКВА – 2011**

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	3
Информация о сертификации .....	3
Технические параметры АЭК .....	5
Требования безопасности .....	6
Комплект поставки .....	7
Транспортировка и хранение .....	7
Устройство АЭК .....	8
Требования к монтажу и пусконаладочным работам.....	10
Порядок включения .....	12
Правила эксплуатации и техническое обслуживание .....	13
Гарантийные обязательства .....	15
Гарантийный талон .....	17

## ВВЕДЕНИЕ

Автоматический электронагревательный котёл "Интойс" (далее АЭК) предназначен для отопления индивидуальных жилых домов, коттеджей, дач, торговых помещений и других отдельно расположенных зданий различного назначения, а также как индивидуальный квартирный генератор тепла. АЭК адаптирован к повышению, понижению напряжения электросетей. Может применяться в качестве «резервного» к основному котлу (газовому, твердотопливному или дизельному).

АЭК «ИНТОИС» выпускаются с потребляемой мощностью от 3кВт до 54кВт.

Автономная система отопления должна содержать:

- Электрокотел
- Циркуляционный насос
- Теплообменники (радиаторы)
- Расширительный бак
- Группу безопасности
- Вентиль для заполнения отопительной системы
- Сливной вентиль

Электропитание осуществляется от однофазной и трехфазной сети переменного тока с напряжением питающей сети 220/380В  $\pm 10\%$  и частотой 50Гц.

### **!!! ВНИМАНИЕ !!!**

*Для подключения АЭК к электрической сети необходимо разрешение местной службы ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА.*

**Безопасность эксплуатации АЭК обеспечивается за счет следующих функций АЭК:**

АЭК не устанавливается для работы в помещениях:

- Влажных
- Взрывоопасных
- С агрессивной средой
- С повышенными механическими и вибрационными нагрузками
- Температура воздуха в помещении, где устанавливается АЭК, должна быть не ниже +1°C, влажность не более 80%.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Автоматический электронагревательный котёл "Интойс" (далее АЭК) одобрен для применения государственными органами по сертификации, что подтверждено сертификатами соответствия.

**Система сертификации ГОСТ Р, Госстандарт России**

Сертификат соответствия № РОСС RU. АИ50.В12309  
Срок действия с 30.07.2008 по 29.07.2011.  
Соответствует требованиям нормативных документов:

- ГОСТ Р МЭК 33-1-94,
- ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93),
- ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-97),
- ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95),
- ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-94)

**Адрес изготовителя:**

ООО "Интоис",

ИНН 7734592321, КПП 773401001

Юридический адрес: г.Москва, просп. Маршала Жукова, д.70, кор.1, оф.94

Почтовый адрес: г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 1

Телефон: 8 (499) 198-81-81

Фактический адрес: г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 1

факс: 8 (499) 198-81-42

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального закона РФ "О защите прав потребителей" гарантийный срок службы изделия равен 12 месяцам с даты продажи при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

© ООО «Интоис» 2006. Все права защищены.

Названия продуктов или компаний, упоминаемые в данном руководстве, могут быть товарными знаками или товарными именами соответствующих владельцев. ООО «ИНТОИС» придерживается политики непрерывного развития и оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления. Содержание этого документа предоставлено на условиях «как есть». ООО «ИНТОИС» оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

**!!! ВНИМАНИЕ !!!**

*Прежде чем начать установку и эксплуатацию АЭК, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, в котором описываются технические характеристики, установка, подключение и настройка АЭК, контроллера, а также правила эксплуатации и технического обслуживания АЭК.*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ «ИНТОИС» 1 серия

Тип котла		Ин- тойс - 103	Ин- тойс - 104	Ин- тойс - 105	Ин- тойс - 106	Ин- тойс - 107	Ин- тойс - 109	Ин- тойс с- 112	Ин- тойс- 115	Ин- тойс- 118	Ин- тойс 124	Ин- тойс 127	Ин- тойс 136	Ин- тойс 145	Ин- тойс 154	
Потребляемая мощность	кВт	3	4	5	6	7,5	9	12	15	18	24	27	36	45	54	
Напряжение	В	1 x 220				3 x 380										
Ток потребления одной фазы	А	14	18	23	28	12	14	18	23	28	36	41	56	69	83	
Сечение силового кабеля (медь)	мм <sup>2</sup>	4	4	4	6	4	4	4	4	6	6	6	10	10	16	
Сечение кабеля заземления (медь)	мм <sup>2</sup>	4	4	4	6	4	4		4	6	6	6	10	10	16	
Сечение нулевого Кабеля (медь)	мм <sup>2</sup>	6														
Диапазон установки t° котла	°С	от +35 до +85														
Площадь отапливаемого помещения	М <sup>2</sup>	30	40	50	60	75	90	120	150	180	240	280	360	500	600	
Ток автомата защиты	А	20	32	32	32	16	20	32	32	32	50	50	80	80	100	
Максимальная t° теплоносителя	°С	85									85					
Давление в котле (не более)	Атм	До 3									До 3					
Подсоединение АЭК	DN	1 G									32(G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )					
Габаритные Размеры	мм	510 x 286 x 190									607 x 430 x 320					
Масса, не более	кг	12									28					
Ёмкость бака	л	6									14					

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## Требования по установке и эксплуатации

Монтаж АЭК в отопительную систему и подключение к электросети производится по техническим условиям владельца электросетей в соответствии с "Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений", утверждённой МИНТОПЭНЕРГО 16.03.94 г. Информационным письмом ГлавГосЭнергоНадзора № 42- 6/8 - ЭТ от 21.03.94 г.

Установка и подключение АЭК должно выполняться лицами, ознакомленными с устройством АЭК и схемой его подключения, действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ) и (ПТБ).

Подключение АЭК к электросети с напряжением 380В трёхфазного тока частотой 50 Гц с обязательной установкой на вводе АЭК автоматического выключателя в стационарной проводке, обеспечивающей рабочий ток по каждой фазе, в соответствии с данными указанными в п.2 (технические параметры).

Безопасность эксплуатации АЭК обеспечивается за счет:

- ограничения максимальной рабочей температуры теплоносителя до +85С;
- наличия аварийного термовыключателя, отключающего ТЭНы АЭК от электросети при температуре теплоносителя свыше +90С;
- выключением нагрева теплоносителя при возникновении аварийной ситуации
- независимо от положения регуляторов задания температуры котла;

Ремонт и техническое обслуживание АЭК производится при отключении тумблера "Сеть" на панели индикации и вводного автоматического выключателя.

### **!!! ВНИМАНИЕ !!!**

***Без заземления АЭК НЕ ВКЛЮЧАТЬ!***

***Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.***

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

АЭК	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Наконечник подсоединения кабеля заземления	1 шт.
Вставка плавкая ВП-1 2А	1 шт.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование АЭК необходимо производить в упакованном виде в закрытых транспортных средствах автомобильным, железнодорожным, воздушным или речным транспортом.

АЭК следует хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$  с относительной влажностью не более 75%.

## УСТРОЙСТВО АЭК

АЭК представляет собой теплообменник, установленный в корпусе вместе с системой автоматического управления. На передней части корпуса расположен блок управления, на задней стенке корпуса установлены проушины для крепления АЭК к стене. Сверху справа и снизу на АЭК находятся патрубки для монтажа в систему отопления (рис.1).




Рис.1.

1. 3 ТЭНа;
2. Теплообменник;
3. Выходной патрубок прямой магистрали;
4. Входной патрубок обратной магистрали;
5. Крышка корпуса АЭК;
6. Задняя стенка корпуса АЭК;
7. Магнитный пускатель;
8. Клеммник подключения подводящих проводов однофазного/трёхфазного переменного тока 220/380В;
9. Подключение кабеля “земля”;
10. Блок управления АЭК;
11. Датчик температуры котла и термореле;
12. Предохранитель.

Теплообменник представляет собой цилиндрический сосуд с укрепленными в нём электронагревателями (ТЭНами), имеющий два отверстия: для подвода и отвода теплоносителя.

В верхней части бака установлены: термореле, датчик температуры теплоносителя.

Магнитный пускатель служит для подключения напряжения переменного тока 220/380В на нагревательные элементы (ТЭНы) и отключения их от сети при аварийной ситуации.

# ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

## Подготовка оборудования

Перед началом монтажа АЭК в отопительную систему необходимо произвести протяжку ТЭНов и проверить надежность крепления кабелей в АЭК.

## Установка и порядок подключения АЭК

АЭК крепится к стене с помощью кронштейнов установленных на задней крышке, выходным патрубком кверху. Не допускается установка группы безопасности над АЭК (во избежания попадания аварийного сброса теплоносителя на АЭК)

Для удобства подключения и обслуживания необходимо наличие свободного пространства с правой стороны корпуса АЭК не менее 0.5 метра, с левой стороны не менее 30-40 см.

Рекомендуемая схема подключения АЭК к системе теплообеспечения приведена ниже.




Рис.2

1. АЭК
2. 3.4. Теплообменники (радиаторы)
5. Циркуляционный насос
6. Фильтр очистки воды
7. Кран заполнения системы
8. Сливной кран
9. Расширительный бак
10. Группа безопасности

Подключение АЭК к электросети производится с помощью кабеля, сечением соответствующим п.2.5 настоящего руководства к клеммнику № 6 (рис.1), согласно маркировке.

Кабели рабочей (фазной) проводки закрепить к выводам А, В, С;  
Нулевой - к выводу N.

N	A	B	C
---	---	---	---

N      A      B      C

**!!! ВНИМАНИЕ !!!**

***Наличие автоматического выключателя в стационарной проводке обязательно.***

Заземляющий кабель подсоединить к болту поз-7 (рис.1), предварительно закрепив из комплекта поставки специальный наконечник. Для заземления следует применять кабель того же сечения, что и запитываемый.

Электрическое подключение и заземление АЭК должно осуществляться квалифицированными специалистом в соответствии с ПУЭ. Подключение АЭК к электросети проводить с обязательным применением наконечника из комплекта поставки.

После подключения питания АЭК к электросети, закрыть переднюю крышку и закрепить её винтами.

После сборки отопительной системы, её промывки и опрессовки, а также выполнения всех электромонтажных работ, система заполняется теплоносителем. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать деминерализованную воду, т.е. дистиллированную либо кипячёную и профильтрованную, не содержащую примесей, способствующих накипеобразованию, а также теплоносители (антифризы) специально адаптированные к работе с электрокотлами.

## ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ

Перед включением АЭК необходимо проверить: правильность подключения к системе отопления, наличие в системе отопления воды, отсутствие утечек воды, наличие надёжного заземления, правильность подключения к электрической сети. Запорная арматура (если она установлена в системе на трубопроводах к аппарату) должна быть в открытом состоянии.

Запрещается производить включение АЭК при наличии не устранённых вышеуказанных замечаний.

На лицевой части расположен блок управления.

1. Переключатели выбора количества нагревательных элементов (Т1, Т2, Т3).
2. Регулятор задания температуры теплоносителя.
3. Сетевой выключатель.
4. Предохранитель цепи управления.




Рис. 3

На блоке управления:

1. Установить переключатель «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ». Установить переключатели выбора количества нагревательных элементов в положение (ВЫКЛ).
2. Установить ручку регулятора температуры котла в минимальные положения.
3. Установить переключатель «СЕТЬ» в положение «ВКЛ».
4. Установить ручку регулятора температуры котла в положение соответствующее требуемому значению.

5. Переключателями выбора количества нагревательных элементов (Т1, Т2, Т3) выбрать необходимую текущую мощность АЭК.
6. Включатся нагрев, на блоке управления появится индикация – загорится светодиод «Сеть».

Установка режимов работы АЭК осуществляется с помощью органов управления на передней панели блока управления. Переключатели выбора количества нагревательных элементов определяет текущую мощность, потребляемую котлом для поддержания температуры. Переключатели могут использоваться для ограничения потребляемой мощности. В таблице 3 приведены возможные варианты выбора.

Таблица 3.

Мощность котла, кВт	Т1	Т1+Т2	Т1+Т2+Т3
3,0	1,5	3,0	3,0
4,0	2,0	4,0	4,0
5,0	2,5	5,0	5,0
6,0	3,0	6,0	6,0
7,5	2,5	5,0	7,5
9,0	3,0	6,0	9,0
12,0	4,0	8,0	12,0
15,0	5,0	10,0	15,0
18,0	6,0	12,0	18,0
24,0	12,0	24,0	24,0
27,0	9,0	18,0	27,0
36,0	12,0	24,0	36,0
45,0	15,0	30,0	45,0
54,0	18,0	36,0	54,0

При задании ограничения мощности рекомендуется периодически чередовать переключатели с целью равномерного износа нагревательных элементов. При отсутствии выбранных переключателей нагрев невозможен независимо от состояния регуляторов задания температуры.

Регулятор задания температуры на выходе котла определяет максимальную температуру, до которой может нагреваться теплоноситель. При ее превышении нагрев прекращается независимо от температуры помещения. Оптимальная температура - 35°C...65°. Задание температуры 70°C...85° может использоваться для быстрого нагрева помещения. Постоянная эксплуатация котла при таких температурах не рекомендуется из-за уменьшения срока службы нагревательных элементов и увеличения нагрузки на сеть. Область температур 15°C...30°C может использоваться при экономичной работе котла или для поддержания минимальной температуры в нежилых помещениях.

При использовании АЭК в качестве «резервного», необходимо управляющий шлейф от основного котла подключить к клемме «РЕЗЕРВ», установить переключатель «сеть» в положение «ВКЛ», переключатели Т-1,Т-2,Т-3 –на необходимую мощность, регулятор Ткотла – на заданную температуру. При поступлении команды на включение от основного котла «резервный» АЭК включится в заданный режим.

При подключении выносного термостата, необходимо управляющий провод подключить к клемме «РЕЗЕРВ», установить заданную температуру помещения. АЭК будет поддерживать заданную температуру помещения независимо от установленной температуры теплоносителя.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Оптимальный режим работы АЭК достигается за счёт правильного подбора температурных параметров.

Электронагреватели трубчатые (ТЭНы) будут служить дольше, если вода в системе будет подготовлена, и ее температура в теплообменнике будет нагреваться не выше +65°C.

При этой температуре происходит значительно меньшее накипеобразование на поверхности ТЭНа, остается высоким его КПД и увеличивается срок службы.

При эксплуатации АЭК необходимо следить за отсутствием протекания воды в местах соединений, проверять визуально надежность крепления заземляющего проводника.

Техническое обслуживание АЭК заключается в периодических осмотрах токоведущих частей и контактных соединений, измерениях сопротивления изоляции и заземляющего устройства, подтяжке контактных соединений, осмотре системы отопления, проверке наличия воды и доливке воды в систему отопления. Периодичность технического обслуживания электрических цепей АЭК согласно ПТЭ электроустановок потребителей.

Рекомендуется производить осмотры электрических цепей АЭК и наличия нормального уровня воды в системе отопления в отопительный период не реже 1 раз в месяц.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу АЭК в течение 12 месяцев, при условии выполнения монтажных и пуско-наладочных работ системы отопления объекта квалифицированными специалистами или организацией имеющими лицензию на проведение данных работ.

Адреса организаций, имеющих лицензию для проведения пуско-наладочных работ, указываются торгующими организациями.

**Пуско-наладочные работы и работы перед началом отопительного сезона предусматривают следующие действия:**

- проверку герметичности АЭК;
- проверку правильности подключения АЭК к системе отопления;
- проверку правильности подключения АЭК к электрической сети и циркуляционному насосу;
- протяжку всех контактов электрических цепей.

Техническое обслуживание АЭК и ремонт осуществляется квалифицированным персоналом сервисного центра или аттестованной для проведения таких работ организацией.

Протяжка ТЭНов и электрических соединений должна проводиться не реже 2 раз в год.

Рекомендуется проводить протяжку один раз в три месяца.

При отсутствии гарантийного талона срок гарантии исчисляется со дня изготовления АЭК.

Рекламации на работу АЭК не принимаются, бесплатный ремонт и замена АЭК не производится в случаях, если:

- a) проектирование и монтаж системы отопления и водоснабжения на объекте проведены организацией, не имеющей соответствующей лицензии на данный вид работ или с несоблюдением требований, изложенных в данном Руководстве пользователя;
- b) параметры электрической сети не соответствуют требованиям, изложенным в данном Руководстве пользователя;
- c) отсутствует заземление АЭК, или земля объединена с нулевым проводом;
- d) система отопления не была промыта или система заполнена неподготовленной водой, в теплоносителе содержатся твердые примеси, приводящие к отложению осадка в теплообменнике или к интенсивному образованию накипи на ТЭНах, не устранены протечки АЭК или его соединений с системой отопления;
- e) ремонт АЭК произведен не квалифицированным специалистом или пользователем;
- f) АЭК использовался не по назначению.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену не подлежит.

При обнаружении неисправностей в АЭК потребитель обязан выключить АЭК из сети и не демонтируя его из системы, вызвать работника сервисной службы.

Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течение гарантийного срока принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.

Процедура отнесения к гарантийному ремонту прописана в договоре сервисного обслуживания.

Гарантийный срок хранения АЭК – 12 месяцев с момента даты изготовления.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1.	Наименование	<i>Автоматический электронагревательный котел «ИНТОИС»</i>
2.	Модель	<i>ИНТОИС-1__</i>
3.	Серийный номер	
4.	Дата изготовления	«___» _____ 20__ г.
5.	Изготовитель	<i>ООО «Интоис», г. Москва, ул. Берзарина, дом 1</i>
6.	Гарантийное обслуживание (заполняется продавцом)	<i>1. ООО «Интоис», г. Москва, ул. Берзарина, дом 1. Тел./факс (499) 198-81-81</i>
		2.
		3.
7.	Дата продажи	«___» _____ 20__ г.
8.	Наименование, адрес, тел. продавца	_____ _____ _____
9.	Подпись представителя продавца	_____/_____/_____
10.	Наименование должности и расшифровка фамилии представителя продавца и <b>ПЕЧАТЬ</b>	_____ _____ _____

м.п

1. При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона, а именно:

- Наименование и серийный номер приобретаемого АЭЖ, указываемые в товаросопроводительных документах (накладных, товарных чеках) должны соответствовать наименованию и серийному номеру, указанным в Гарантийном талоне;
- В гарантийном талоне должны быть указаны следующие сведения: модель и серийный номер АЭЖ; наименование, адрес и телефон изготовителя АЭЖ; дата продажи, наименование, адрес и телефон Продавца, а также наиме-

нование должности, подпись и расшифровка подписи представителя Продавца, удостоверенные его четкой печатью.

2. Настоящей гарантией изготовитель гарантирует исправную работу АЭК в течение 12 месяцев со дня его продажи. Если дата продажи не указана, то гарантийный срок устанавливается со дня его изготовления.
3. Гарантия действительна только при предъявлении гарантийного талона, оформленного согласно требованиям п.1 настоящего Порядка, и товарно-денежных документов, подтверждающих факт покупки.
4. Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или замену вышедших из строя комплектующих деталей и узлов АЭК. В случае бесплатного устранения недостатков АЭК гарантийный срок продлевается на период, который исчисляется с даты обращения потребителя до дня выдачи его после ремонта.
5. Доставку АЭК по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно осуществляется за счет средств изготовителя.
6. Претензии по комплектации и внешнему виду АЭК принимаются только при его покупке. Претензии по внутренней комплектности принимаются в течение 30 дней с даты продажи только при наличии неповрежденных наклеек и пломб на АЭК.
7. В случае наличия у АЭК существенных недостатков, то есть которые не могут быть устранены, либо которые проявляются и после устранения, производится:
  - замена неисправного АЭК на аналогичный. При такой замене перерасчет цены товара не производится;
  - замена неисправного АЭК на другую модель, если покупатель готов оплатить разницу в стоимости АЭК по цене на день замены. При замене АЭК гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его потребителю.
8. АЭК не подлежит бесплатному ремонту в следующих случаях:
  - если неисправность возникла в связи с нарушениями действующих государственных нормативов и правил в РФ, а также инструкции изготовителя при проведении монтажных и пусконаладочных работ, а также при эксплуатации;
  - если неисправность возникла в связи с нарушением правил, установленных изготовителем, по транспортировке и хранению АЭК;
  - если имеются следы постороннего вмешательства или производился ремонт самостоятельно или силами третьих лиц;
  - если обнаружены не согласованные с изготовителем изменения конструкции или схемы соединения, за исключением оговоренных в инструкции;
  - имеются внешние и внутренние механические повреждения (трещины, следы удара, вмятины);

- наличие повреждений, полученных в результате аварий, либо воздействия огня, влаги, грязи, агрессивной среды, попадания внутрь посторонних предметов и пр.;
9. Гарантией не предусмотрено профилактическое обслуживание и замена расходных материалов, установка, наладка и подключение АЭК, обучение работе с ним.
  10. Изготовитель гарантирует продажу комплектующих деталей, узлов и материалов любому покупателю для обеспечения нормальной работы АЭК в период послегарантийного срока на основании его заявки и оплаты.
  11. Гарантийный талон, содержащий исправления, недействителен, за исключением случаев, когда исправления сделаны продавцом и заверены его печатью.
  12. **Комплект АЭК соответствует описанному в документации. С правилами установки и эксплуатации ознакомлен. С условиями гарантии ознакомлен.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя (потребителя)